

TABELA OBLICZEŃ OŚWIETLENIA
(Przebudowa budynku inwentarskiego nr 3 – Gołotczyzna, dz. nr 7/5, na terenie ZSCKR)

Nr pom.	Nazwa pom.	Wymiary pom.				Wys. zaw. opr. h[m]	Wsk. pom.	Spr. ośw.	Wsp. rez. K	E wym. [lx]	Str. wym. [lm]	Str. opr. [lm]	Ilość opraw		Typ
		l[m]	b[m]	S[m ²]	H[m]								Obl.	Przyj.	
01	Izolatka	3,5	3,3	11,7	3,6	3,0	1,1	0,29	1,4	100	5650	6000	0,9	1	S - 2x36 W
02	Magazyn pasz	21,5	10,5	214,0	„	„	4,2	0,57	„	„	52600	„	8,7	9	„
03	Pom. dla bydła	17,0	„	184,0	„	„	3,9	0,55	„	50	23400	3000	7,8	10	S - 1x36 W
04	„ magazynowe	8,5	2,4	20,3	„	2,7	1,3	0,32	„	100	8880	„	3,0	3	„
05	„ „	„	3,6	30,0	„	„	1,7	0,38	„	„	11100	6000	1,8	2	S - 2x36 W

Sporządził:

Ciechanów, 2019.04.30.