










~~POZA OPACOWANIEM~~

- LEGENDA:**
-  centralna wys. oddymniająca ZP-R2N 4408-K
 -  silownik łapy odpow./drzwi napow.
 -  puszko rozdziałena PP-BRM typ 2 (2,2)
 -  przycisk oddymniająco RI 45
 -  przycisk przewietrzania LI 43 PL
 -  czujko dymu OSD 23 z gniazdem GMP 18
-  elektroczep
- OPIS:**
1. Centralkę CODD montowane na wysokości h=200cm.
2. Przyciski RT i LT montowane w wysokości h=140cm w linii poziomej z czujkami ruchu KRX i manipulatorami SSMN.
3. rącznic silowników oddymniających wykonano okablowaniem niepalnym HD05 3x1,5
4. centralę HHSX PH90 3x2X0,8.
4. Centralę CODD zasilic sprężd PMP1/2 kablem (N)HXH-J FEI80/E90 3x1,5.

OPIS

 czujka dymu OSD 23 z gniazdem GNP 1



		WOPROJEKT PRZEBUDOWA USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o.		06-400 GIEŁTANÓW ul. 17 Sierpnia 13 tel. +48 53 672 30-44 fax. +48 53 672 30-44 e-mail: biuro@woproj.pl	
Nazwa Inwestycji:					
Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku internatu					
Inwestor:					
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gólcotzynie					
Rodzaj:					
ELEKTRYCZNA					
Tytuł:					
RZUT 2 PIĘTRA - INSTALACJA ODDYMIANIA					
Stadium:				Projekt wykonawczy	
Termin:				Skała:	
1:50				Data:	
06.2018				Rysunek:	
Projektant:				E13	