



P_z [kW]

6,7 OŚWIETLENIE - 2. PIĘTRO

10,5 GN. WYK. 2. PIĘTRO - P.NR 3 ÷ 6, 6a

10,0 J.W. P. NR 7 ÷ 11

10,0 - " - 12 ÷ 16

9,5 - " - 17 ÷ 20, 1, 2, 2a, 2b

$\Sigma P_z = 46,7 \text{ kW}$

$k_i = 0,5$

$P_s = 23,4 \text{ kW}$

$I_s = 35,0 \text{ A}$

WPUi		WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o.		06-400 CIECHANÓW ul. 17 Stycznia 13 tel. +48 23 672-30-44 fax. +48 23 672-29-80 e-mail: biuro@wpui.pl	
Nazwa Inwestycji: Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie					
Inwestor: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie					
Branża: ELEKTRYCZNA				Stadium: Projekt wykonawczy	
Temat: SCHEMAT TABLICY T2				Skala: 1:x	
Projektant: JERZY ZIELIŃSKI		Nr uprawnień: 158/Wa/74		Data: 03.2016	
Sprawdzający: WALDEMAR KUJAWA		Cie-1/82		Rys. nr: E2	